



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7;
почтовый адрес: 170021, Тверь, ул. Дачная, д.73;
телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41; E-mail: tvenz@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«21» февраля 2017 года
(дата составления)

Центральное управление Ростехнадзора
г. Тверь, ул. Дачная, д.73, оф.314
(место составления)

Мной, заместителем начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Ростехнадзора Кривых О. А.,
(должность фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего представление)

в отношении:

(для должностного лица – фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место рождения; место работы, должность; адрес места жительства; документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие должностные полномочия и устанавливающие служебные обязанности, иные сведения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2 (далее Гимназия №2), ИНН 6912006040; КПП 691201001; ОКВЭД 80.21.2; ОГРН 1026901777209; юридический адрес: 172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Мира, д. 18, фактический адрес: 172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Мира, д. 18; директор Гимназии №2 Стулова Янина Михайловна, тел. (48266) 5-22-80

(для юридического лица – полное наименование, сокращённое наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения, наименование должности и фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, иные сведения)

(для индивидуального предпринимателя – полное и сокращённое наименование, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место рождения; адрес места жительства; документ, удостоверяющий личность; ОГРНИП, ИНН)

согласно ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Что является нарушением нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	2	3
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель учреждения не представил соответствующий документ о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство (приказ №10 от 09.01.2017).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003г. №6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003г., регистрационный №4145 (далее ПТЭЭП) п.1.2.2., п.1.2.9., п.1.2.3.
2.	Не представлен приказ о назначении по организации ответственного за исправное со-	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Мин-