

	(здание дошкольных групп по пр-ту Ленина, д. 12).	
46.	Поперечное сечение PEN-проводника провода 4 ПВЗ 1х4, проложенного от ЩР-кухня до коммутационного аппарата электрической плиты щитовая, не соответствует требованиям правил и составляет менее 10мм <sup>2</sup> по меди (здание дошкольных групп по пр-ту Ленина, д. 12).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.1.7.2. ПУЭ п.1.7.131.
47.	Штепсельная розетка для переносных электроприёмников с частями, подлежащими защитному заземлению, не снабжена защитным контактом для присоединения РЕ-проводника (электрощитовое помещение здания дошкольных групп по пр-ту Ленина, д.12).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.1.7.2. ПУЭ п.6.6.24.
48.	Штепсельные розетки, установленные в помещении для пребывания детей не имеют защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке (здание дошкольных групп по пр-ту Ленина, д. 12).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.1.7.2. ПУЭ п.7.1.49.
49.	Для определения технического состояния заземляющего устройства электроустановки не производится измерение сопротивления заземляющего устройства (здание начальных классов по ул. Казанская, д.5).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.7.13.
50.	Не проведено испытание и измерение сопротивления изоляции питающей кабельной линии (здание начальных классов по ул. Казанская, д.5).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.12.17.
51.	Для определения технического состояния заземляющего устройства электроустановки не производится проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами (здание начальных классов по ул. Казанская, д.5).	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.7.13.
52.	Металлический корпус щита ВРУ здания начальных классов по ул. Казанская, д.5, подлежащий заземлению (занулению) не присоединен к сети заземления (зануления) с помощью отдельного проводника.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.7.6.

На основании статьи 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю рассмотреть настоящее представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение одного месяца со дня получения данного представления сообщить о принятых мерах в Центральное управление Ростехнадзора

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Ростехнадзора

(должность лица, вынесшего постановление)

Кривых О. А.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

«21» февраля 2017 года  
(дата)

Представление вручную (направлено) по почте:

03.03.2017  
(дата, номер заказного письма, уведомления)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)

(сведения о документах (реквизитах), удостоверяющих полномочия законного (уполномоченного) представителя, защитника)