

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:

- Строенков Андрей Николаевич – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

При проведении проверки присутствовали:

- Стулова Янина Михайловна – директор Гимназии №2, приказ о назначении директора Гимназии №2 от 15.01.2009г. №3, действующая на основании Устава Гимназии №2, утверждённого постановлением администрации Нелидовского района Тверской области от 21.12.2015 года №1088-па.

Цель проверки: контроль исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания от 10.02.2017 № 7.1-0034пл-П/0037-2017 срок исполнения, которых истёк 10.05.2017 года.

Задачей настоящей проверки является: проверка устранения юридическим лицом нарушений обязательных требований, выявленных ранее в рамках выездной проверки.

В ходе проведения проверки проверено выполнение юридическим лицом нарушений в количестве 53 пунктов со сроками устранения до 10.05.2017, указанные в предписании от 10.02.2017 № 7.1-0034пл-П/0037-2017, а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лицо, ответственное за не устранение нарушения в установленный срок
1	2	3	4
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель учреждения не представил соответствующий документ о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство (приказ №10 от 09.01.2017).	Выполнено. Приказ о назначении ответственных лиц №46/3 от 09.01.2017.	
2.	Не представлен приказ о назначении по организации ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель.	Выполнено. Дополнительное соглашение №1 от 02.05.2017 к контракту №7 от 13.01.2017.	
3.	Не обеспечена организация эксплуатации электроустановки в соответствии с требованиями правил безопасности при эксплуатации электроустановок в т.ч. не определён распорядительным документом по организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановки; не обеспечен учёт выдачи и возврата ключей от электроустановок; ключи от электроустановок не пронумерованы, не предусмотрено хранение ключей в запираемом ящике, нет запасного комплекта ключей.	Выполнено. Приказ № 55/1 от 09.02.2.17 Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок от 13.02.2017. Фото №3.	