

	д.5).		
52.	Металлический корпус щита ВРУ здания начальных классов по ул. Казанская, д.5, подлежащий заземлению (занулению) не присоединен к сети заземления (зануления) с помощью отдельного проводника.	Выполнено. Фото №52	
53.	Не представлены документы подтверждающие проведение энергетического обследования являющимся обязательным для организации с участием государства или муниципального образования на объект находящийся по адресу: Тверская область, г. Нелидово, ул. Казанская, д. 5.	Выполнено. энергетический паспорт Рег. №ЭП.150.0080-0013-2017 от февраля 2017 года, разработан ООО «Эксперт» (Некоммерческое партнёрства «Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов»).	

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения врио заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Шамонова Е.В. от 27.04.2017 №Т-305-пр о проведении внеплановой выездной проверки на 4 л. в 1 экз.
2. Копия уведомления о проведении плановой выездной проверки юридического лица №07-16/2411 от 27.04.2017 на 2 л. в 1 экз.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(подпись) А. Н. Строенков

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Стулова Янина Михайловна,
Директор Гимназии №2

« 18 » мая 2017
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)