

Главное Управление МЧС РФ по Тверской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Нелидовскому, Западнодвинскому,  
Жарковскому, Бельскому районам  
172527, г. Нелидово, ул. Строителей д.7, телефон (факс) - (48266) 5-42-45

**Предписание N 3/1/3**  
**по устранению нарушений обязательных требований**  
**пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №2**  
**В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРА**  
**СТУЛОВОЙ ЯНИНЫ МИХАЙЛОВНЫ**

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Тверской области, начальника (заместителя начальника) Главного управления МЧС России по Тверской области № 3 от «02» февраля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» **в период с 11 ч 00 мин. 27 февраля 2017 г. по 17 ч 00 мин. 28 февраля 2017 г.** проведена плановая проверка **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №2** по адресу(ам) Тверская область, г.Нелидово, ул.Мира, 18 (ул.Казанская, 5; пр-т Ленина, 12) главным государственным инспектором Нелидовского, Западнодвинского, Жарковского, Бельского районов Тверской области по пожарному надзору, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы, подполковником внутренней службы **Новиковым Фёдором Викторовичем** совместно с директором гимназии **Стуловой Яниной Михайловной**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- пи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Спортивный зал и мастерские не укомплектованы планом эвакуации людей при пожаре.	<b>ППР в РФ п. 7.</b> На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.	01.08.2017 г.	
2.	Лампы освещения в помещении тренерской спортивной зала не укомплектованы колпаками (рассеивателями).	<b>ППР в РФ п. 42 (в).</b> Запрещается: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.08.2017 г.	