



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Ржеве
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве)
Грацинского ул., д. 27, г. Ржев, 172381, телефон/факс (48232) 2-12-28/(48232) 2-12-28;
E-mail: rzhev@rpn-tver.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 95а _____ г. Ржев « 28 » апреля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Конюховой Александрой Ивановной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 2 по адресу: 172521, Тверская область, г. Нелидово
ул. Мира, д. 18; г. Нелидово, ул. Казанская, д. 5
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения
отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.2.3. – на территории здания старших классов размеры площадки для сбора твердых бытовых
отходов не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны;

п.2.2.4. – покрытие подхода к зданию младших классов имеет дефекты, неровности;

п.2.5.2, п.2.7.2. – в санузле для девочек (старшие классы) на полу отколота плитка, имеются
неровности;

п.2.7.2, п.2.8.3. – в санузле для девочек (старшие классы) оконный блок старый, не открывается, не
возможности провести чистку стекол и проветривание;

п. 2.6.5. – раковины перед входом в обеденный зал не обеспечены горячей водой (младшие и
старшие классы).

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения»:

п.2.16. – в буфете (старшие классы) полы неровные, краска стерлась.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На территории здания старших классов оборудовать площадку для сбора твердых бытовых
отходов размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.
2. Провести ремонт покрытия подхода к зданию младших классов.

- 3. В санузле для девочек (старшие классы) провести ремонт пола.
 - 4. В санузле для девочек (старшие классы) заменить оконный блок.
 - 5. Раковины перед входом в обеденный зал обеспечить горячей водой (младшие и старшие классы).
 - 6. В буфете (старшие классы) провести ремонт полов.
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию №2, юридический адрес: 172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Мира, д. 18

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве по адресу: 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 27, тел./факс (48232) 2-12-28/(48232) 2-12-28 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист-
эксперт территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Ржеве

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Конюхова А.И.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____

(подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Копия предписания направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: 172521, Тверская область, г. Нелидово, ул. Мира, д. 18

